

1. Pytanie:
Zamawiający wymaga, aby falowniki posiadały funkcję Anti-PID. Jedyne producent, który oferuje takie urządzenia to Deye, a i tak są to urządzenia, które mają tę funkcję opcjonalnie i trzeba ściągnąć te urządzenia z Chin na zamówienie. Prosimy o rezygnację z tego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.
2. Pytanie:
Zamawiający wymaga aby wdrożyć w ramach postępowania Systemu Zarządzania Energią. Prosimy o rezygnację z wymogu dla SZE: „Umożliwiający współpracę z innymi markami produktów z zakresu energii (ładowarki samochodowe, pompy ciepła, zasobniki CWU, systemy oświetlenia)” i dopuszczenie SZE, który steruje odbiornikami poprzez styki bezpotencjałowe.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg.
3. Pytanie:
Prosimy o dopuszczenie SZE, który jest kompatybilny z licznikami wyłącznie po RS485 MODBUS RTU.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania
4. Pytanie:
Prosimy o dopuszczenie SZE z gwarancją 2 lata. Żaden producent SZE nie oferuje urządzeń z 5 letnią gwarancją.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania
5. Pytanie:
Zamawiający wymaga aby wdrożyć w ramach postępowania Systemu Zarządzania Energią. Prosimy o rezygnację z wymogu dla SZE: „umożliwiający zdalne zarządzanie przepływami energii na obiekcie / budynku”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania
6. Pytanie:
Zamawiający wymaga aby wdrożyć w ramach postępowania Systemu Zarządzania Energią. Prosimy o rezygnację z wymogu dla SZE: „umożliwiający export danych do systemów zarządzania budynkami, grupami Budynków”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania
7. Pytanie:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Prosimy o rezygnację z: ” Szczegółowe sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą IEC 61215-

1:2016 lub równoważnej dla oferowanych modułów fotowoltaicznych na podstawie którego wystawiono certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy PZP lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem)” Takie dokumenty nie są powszechnie dostępne. Producenci nie chcą ich udostępniać, szczególnie dla tak małych postępowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania

8. Pytanie:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w tym: "Potwierdzenie parametrów i zgodności modułów przy pomocy flash test i EL test od producenta modułów fotowoltaicznych" Prosimy o rezygnację z dostarczania EL test. Z modułami producenci dostarczają wyłącznie raporty flash-test.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki postępowania