



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZESTAWU GNIAZD W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ

ZGZ...	S1	PRZYKŁAD OBUDOWY
Zasilanie z rozdzielnicy głównej elew. zewn./teren	ZESTAW GNIAZD – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej Zestaw gniazd 16A, 32A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami max 7,0 kW	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT" Małgorzata Gołąbek, Al. NMP 71 lok. 7A, 42-200 Częstochowa		Nazwisko / Uprawnienia		Podpis	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO w Jastrzębiu, ul. Zielona, gm.Poraj, dz. nr ewid. 807/2,808,809,810,811,812,813,814/2,815/3,815/4 k.m.7	Projekt	Branża
	Projektował	mgr inż. Grzegorz DRELICH sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	SLK/0605/POOE/04				budowlany	Elektryczna
	Sprawdził	mgr inż. Jan KOSTRZANOWSKI	UAN-VIII-7342/156/94		INWESTOR	REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A. z siedzibą: ul. Al.Pokoju 44,42-202 CZĘSTOCHOWA	Skala %	Nr rysunku
					PRZYKŁAD ZESTAWU GNIAZD ZEWNĘTRZNYCH - ZGZ		Data: 03. 2017	E-6 ark. 1/1