





**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZESTAWU GNIAZD W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ**

ZGZ...

Zasilanie z rozdzielnicy głównej

elew. zewn./teren

S1

ZESTAW GNIAZD – zabudować w obudowie szafki rozdzielczej

Zestaw gniazd 16A, 32A 3f +3x10/16A 1F z zabezpieczeniami

max 7,0 kW

PRZYKŁAD OBUDOWY

| | Nazwisko / Uprawnienia | | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektant br. elektryczna | mgr inż. Grzegorz DRELICH | SLK/0605/POOE/04 | |
| Projektant br. telekomunikacyjna | mgr inż. Leonard Stefański | DT-WBT/02353/02/U | |

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Małgorzata Gołąbek, Al. NMP 71 lok. 7A,
42-200 Częstochowa

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAGOSPODAROWANIE TERENU OŚRODKA OSWIR W JASTRZĘBIU
Jastrząb, ul. Zielona, gm.Poraj, dz. nr ewid. 867/2,868,869,810,811,812,813,814/2,815/3,815/4 k.m.7

INWESTOR: REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY S.A. z siedzibą: ul. AL.Pokoju 44,42-202 CZĘSTOCHOWA

PRZYKŁAD ZESTAWU GNIAZD ZEWNĘTRZNYCH - ZGZ

| Projekt | Branża |
|---|---|
| budowlany | Elektryczna |
| Skala % | Nr rysunku |
| Data: 03. 2017 | E-10 str. 1/1 |

E-10 str. 1/1